



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: 12
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

29.11.2012 № 14-00-10/9303
На № _____ б/н _____ от 07.11.2012

Генеральному директору
ООО «КФ Холдинг»

А.М. Баринову

ул. Электровзаводская, д. 33, стр. 5,
г. Москва, 107076

О возможности применения
оборудования

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело обращение по вопросу возможности применения газовых конвекторов в технологических помещениях газорегуляторных пунктов, поступившее в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, и сообщает.

Газовые конвекторы фирмы «FEG Konvektorgyarto Zrt.» (Венгрия), модели согласно разрешения на применение № РРС 00-39669, выданного Ростехнадзором 09.08.2010 г., и фирмы «KARMA Český Brod a.s.» (Чешская Республика), модели согласно разрешения на применение № РРС 00-041881, выданного Ростехнадзором 12.01.2012 г., могут применяться на опасных производственных объектах систем газораспределения и газопотребления.

В тоже время возможность применения отопительных приборов в технологических помещениях газорегуляторных пунктов определяет проектная организация, соответствующим проектным решением, которое должно пройти экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Начальник Управления
по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

С.А. Жулина